

Affaire suivie par :  
Nathalie DUFRENOY  
Tel : 02 38 77 31 40

**Destinataire(s)**

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE



**Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :**

**AEP CHATEAUNEUF SUR LOIRE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00168433</b>	<b>Commune</b>	<b>CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0031 AEP CHATEAUNEUF SUR LOIRE	<b>Prélevé le :</b>	<b>vendredi 12 décembre 2025 à 11h40</b>
<b>Installation</b>	TTP 000657 CHLORATION CHATEAUNEUF CARPENT	<b>par :</b>	CARSO-JA
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000638 RESERVOIR DE LA MAIRIE	<b>Type visite :</b>	P1
<b>Localisation exacte</b>	COLONNE DE DISTRIBUTION		
<b>Motif</b>	CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES		

**Mesures de terrain**

Température de l'eau  
Chlore libre  
Chlore total

**Résultats**

15.2 °C  
0.21 mg(Cl<sub>2</sub>)/L  
0.26 mg(Cl<sub>2</sub>)/L

**Limites de qualité**  
inférieure supérieure

**Références de qualité**  
inférieure supérieure

25.00

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : DC

Code SISE de l'analyse : 00184767

Référence laboratoire : LSE2512-41942

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Coloration	<5	mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,10	NFU			2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0	

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,76	unité pH			6,50 9,00
----	------	----------	--	--	-----------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	302	µS/cm			200,00 1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	----------------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L			0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	------

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00168433)**

Ce prélèvement fait suite à une non conformité constatée le 4 décembre 2025. Il montre le retour à une eau de qualité bactériologique conforme aux exigences de qualité en vigueur.

Signé à Orléans le 5 février 2026

Pour la directrice générale,  
Pour la directrice départementale du Loiret  
La responsable du département santé  
environnementale et déterminants de santé



Anne Pham-Ba